

ПРЕДПИСАНИЕ № 156/2019-62
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 22.11.2019г.

При проведении внеплановой выездной проверки с 25.10.2019г. по 22.11.2019г..
в отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15
дата регистрации 11.11.1999
ИНН/ОГРН 6605006457 / 1026600705746

МАДОУ Д/с 37 «Берёзка», 623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15
акта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Суходожемском и Богдановичском районах № 156/2019-62
от 22.11.2019г.

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований,

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 37 «Берёзка»
(623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)
ОГРН 1026600705746 ИНН 6605006457

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	На всех групповых площадках тентовые навесы оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.	2.4.1.3049-13	3.10.	23.11.2020
2.	На всех групповых площадках тентовые навесы оборудовать ограждениями с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 1,5 м.	2.4.1.3049-13	3.10.1	23.11.2020
3.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию территорий, а именно: Крыльцо при входе в ДООУ и крыльцо при входе в ясельную, асфальтовые дорожки, проезды покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. У крыльца при входе в детский сад и при входе в ясельную устранить выбоины и другие дефекты.	2.4.1.3049-13	3.21.	23.11.2020
4.	Устранить дефекты отделки пола: <u>в старшей группе №5</u> - в приемной, групповой на полу линолеум с дефектами, местами рваный, заклеен скотчем,	2.4.1.3049-13	5.5	23.11.2020

	<p><u>в средней группе №6</u> - в приемной, групповой на полу линолеум с дефектами, заклеен скотчем, в буфетной линолеум не подведен под плитуса, в туалетной на полу выбоины,</p> <p><u>в средней группе №3</u> - в групповой на полу линолеум с дефектами, заклеен скотчем,</p> <p><u>На пищеблоке</u> - пол с дефектами.</p>			
5.	<p>Обеспечить наличие на вводе в здание детского сада на холодном водоснабжении ультрафиолетовой бактерицидной установки, с целью профилактики вирусных инфекций (ротавирусной, норовирусной инфекций и т.д.).</p> <p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к качеству воды, а именно: Представить в Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию по принятым мерам и данные о проведении производственного лабораторного контроля (после принятых мер): -пробы «Вода питьевая разводящая сеть (кран горячей воды) на пищеблоке по показателям органолептического и химического анализа.</p>	2.4.1.3049-13 3.1/3.2.3146-13 2.1.4.1074-01	9.3. 3.1 3.1 3.4	23.11.2020
6.	<p>На пищеблоке в местах расположения технологического оборудования и моечных ванн, являющихся источниками выделений тепла, влаги, газов, оборудовать локальную вытяжную систему с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.</p>	2.4.1.3049-13 2.3.6.1079-01	13.4 4.5	23.11.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **в сроки согласно указанным предписаниям**


В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:
письмо по выполнению предписания и документы подтверждающие выполнение данного предписания - **в сроки согласно указанным предписаниям**

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка» (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)
Руководителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка» (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)

должность. ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах



О. Ф. Тихонова

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:
Заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка» (623530, Свердловская обл., г. Богданович, Рокицанская ул., 15)

22.11.2019г.

должность. ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:
Свердловская область, г. Сухой Лог, пр. Строителей, 7а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимбиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024