

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 E-mail: oogpn\_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного надзора)

### Предписание № 122

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №37 «Берёзка». (ОГРН 1026600705746; ИНН 6605006457).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице: Заведующего МАДОУ д/с №37 «Берёзка» Деминой Натальи Ивановны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества, руководителя организации и т.п.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. от «16» июля 2019 года, № 122, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

18 июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

проведена внеплановая, выездная проверка Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Поликарповым А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с : Заведующим МАДОУ д/с №37 «Берёзка» Деминой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Напольное покрытие в групповых ячейках 2;3;5;6, а также в музыкальном зале монтировать материалами класса пожарной опасности КМ2(класс пожарной опасности напольного покрытия в дошкольных образовательных учреждениях должен соответствовать классу КМ2)	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, таблицы 27,28.	01.06.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы Полицарпов А.А.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«18» июля 2019 г.



*(подпись)*

Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

«18» июля 2019 г.

Заведующая МАДОУ д/с №37 «Берёзка»  
Демина Наталья Ивановна

*(должность, фамилия, инициалы)*

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимбиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024