

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)  
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99  
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области.  
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б  
8(343)73-4-27-30 электронная почта [ond-s.log@mail.ru](mailto:ond-s.log@mail.ru)

### Предписание № 73

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Сухой Лог, городского округа Богданович управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области от «23» июля 2021 года № 73, в период с 10 ч. 00 мин. «27» июля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «09» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) заместителем главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог, городского округа Богданович по пожарному надзору Поликарпов А.А.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномочившихся) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 37 "Берёзка" (МАДОУ д/с № 37) прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАДОУ д/с № 37, ИНН 6605006457

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 623530, Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Рокицанская, 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) заведующим МАДОУ № 37 Деминой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только выполнение
-------	--	--	--	--




1	Двери эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 89 часть 1 и 2. СП 1.13130.2020 п. 5.2.3.	01.07.2022	
2	Двери в лестничные клетки на всех этажах выполнить с уплотнениями в притворах.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.4.6	01.07.2022	
3	Демонтировать пороги на путях эвакуации из групповых ячеек (более 50 мм)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.07.2022	
4	Систему пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре выполнить в соответствии с требованиями норм.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54, ст.83 п.1 под п.3) п.4,5,6,7, ст.84 ст.91, п.1, ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. СП 486.1311500.2020 п. 4.4.	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Должностное (ые) лицо(а) органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор:



(подпись)

заместитель главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпов А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"09" августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Алексей Леонидович Заводуновский Л.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимбиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024