

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogpn\_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)

(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 66

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №37 «Берёзка». (ОГРН 1026600705746; ИНН 6605006457).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице: Заведующего МКДОУ д/с №37 «Берёзка» Гавриной Светланы Леонидовны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества, руководителя организации и т.п.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Поликарпова А.А. от «29» июня 2017 года, № 66, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

04 июля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

06 июля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена внеплановая, выездная проверка Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Поликарповым А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с : Заведующим МКДОУ д/с №37 «Берёзка» Гавриной Светланой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Напольное покрытие в групповых ячейках 1;2;3;4;5;6, а также в музыкальном зале монтировать материалами класса пожарной опасности КМ2(класс пожарной опасности напольного покрытия в дошкольных образовательных учреждениях должен соответствовать классу КМ2)	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, таблицы 27,28.	01.06.2018г	
	Заполнить проемы в противопожарных преградах электрощитовой и прачечной противопожарными дверьми второго типа (заполнение проемов в технологических помещениях должны соответствовать 30	Основание: ст.46 ФЗ от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» п.5.21;	01.06.2018г	



2.	минутам)	ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ст.88, таблицы 23;24.		
3.	Рассчитать категории по пожаровзрывоопасности, а также класс зоны по ПУЭ (руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений технического назначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ-123)	Основание: п. 20 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.06.2018г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы Полицарпов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«06» июля 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«06» июля 2017 г.

Заведующая МКДОУ д/с №37 «Берёзка»  
Гаврина Светлана Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимпиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024